



**Hermann
Saunier Duval**

Milano, 15 febbraio 2018

Vaillant Group Italia certifica che:

- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 19-025 NW alla potenza termica di 2,8 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,71
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 19-035 NW alla potenza termica di 3,67 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004 ha una prestazione (COP) pari a 3,71
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 19-050 NW alla potenza termica di 5,28 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,72
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 19-065 NW alla potenza termica di 6,45 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,71
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 20-025 NW alla potenza termica di 2,93 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 4,51
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 20-035 NW alla potenza termica di 3,81 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004 ha una prestazione (COP) pari a 3,91
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 20-050 NW alla potenza termica di 5,57 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,90
- La pompa di calore aria/aria monosplit SDH 20-065 NW alla potenza termica di 7,2 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,9

Le pompe di calore aria/aria sopraelencate, dotate di compressore con variatore di velocità del tipo inverter, nelle condizioni di prova di cui sopra, eseguite secondo norma UNI EN 14511:2004, rispettano i criteri di ammissibilità ai sensi dell'allegato I tabella 3 del D.M. 16 febbraio 2016.

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing
Stefano Negri

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH - Capitale Sociale € 9.300.000 Int. Vers.

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano - Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603

R.E.A. Milano n. 1307263 - Registro Imprese Milano e C.F. 01905300164 - P.I. 09613720151 - Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133



**Hermann
Saunier Duval**

Milano, 15 febbraio 2018

Vaillant Group Italia certifica che:

- La pompa di calore aria/aria dualsplit SDH 19-040 W2O4 alla potenza termica di 4,4 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 4,31
- La pompa di calore aria/aria dualsplit SDH 19-052 W2O5 alla potenza termica di 5,40 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 4,15
- La pompa di calore aria/aria trialsplit SDH 19-072 W3O7 alla potenza termica di 8,5 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,86
- La pompa di calore aria/aria dualsplit SDH 20-040 W2O4 alla potenza termica di 4,4 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 4,31
- La pompa di calore aria/aria dualsplit SDH 20-052 W2O5 alla potenza termica di 5,40 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 4,15
- La pompa di calore aria/aria trialsplit SDH 20-072 W3O7 alla potenza termica di 8,5 kW, misurata nelle condizioni di prova 7°C/20°C secondo la norma UNI EN 14511:2004, ha una prestazione (COP) pari a 3,86

Le pompe di calore aria/aria sopraelencate, dotate di compressore con variatore di velocità del tipo inverter, nelle condizioni di prova di cui sopra, eseguite secondo norma UNI EN 14511:2004, rispettano i criteri di ammissibilità ai sensi dell'allegato I tabella 3 del D.M. 16 febbraio 2016.

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing
Stefano Negri

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH - Capitale Sociale € 9.300.000 Int. Vers.

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano - Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603

R.E.A. Milano n. 1307263 - Registro Imprese Milano e C.F. 01905300164 - P.I. 09613720151 - Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133